

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

**Главного управления МЧС России по Республике Дагестан**

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Махачкала ул. Ярагского 124 а т.55-15-46 ф.55-15-46 E-mail: und05dag@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работе № 3 по г. Каспийск и Карабудахкентскому району управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по РД**

(наименование органа государственного надзора)

г. Каспийск, ул. Абдулманапова, дом 10., тел. 8( ), E-mail: alimamed.ond3@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 2/1/3

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Доргелинская средняя общеобразовательная школа № 2» (МКОУ «ДОРГЕЛИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2»)* и директору *Байсонгурову А.М.*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по пожарному надзору

*Ширванов А.Н.* Отделение надзорной деятельности и профилактической работы № 3 по г. Каспийск и Карабудахкентскому району управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по РД № 2

(наименование органа ГПН)

от « 09 » января 2018 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с \_\_\_ ч \_\_\_ мин. « 15 » января 2018 г. по \_\_\_ ч \_\_\_ мин. « 17 » января 2018 г.

проведена проверка

*Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы №3 по г. Каспийск и Карабудахкентскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РД Ибрагимов Ренат Рахманович*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*Муниципальное образовательное учреждение «Доргелинская средняя общеобразовательная школа» (МКОУ) ДОРГЕЛИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2»*, Карабудахкентский район, с. Доргели, ул. Спортивная, 5.

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

Алимуратом Маккашариповичем

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| №<br>Предписания | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения                                                                                                                                                                                                               | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1.               | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.                                                                                                                                                                               | 4.                                                         | 5.                                                             |
| 1                | Руководителю организации обеспечить выполнение ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).                     | Правила противопожарного режима в РФ п. 63                                                                                                                                       | 06.08.2018                                                 |                                                                |
| 2                | Руководителю организации обеспечить устранение нарушений огнезащитных покрытий (специальных красок, лаков) строительных конструкций, горючих отделочных материалов, а также осуществлять проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной | ФЗ от 22.07.2008г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.4, (Правила противопожарного режима в РФ п.21);                                            | 06.08.2018                                                 |                                                                |

|   |                                                                                                                      |                                                                                                                           |            |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
|   | обработки (пропитки).<br>Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) проводить не реже 1 раза в год.         |                                                                                                                           |            |  |
| 3 | Имеющаяся в здании автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения людей при привести в рабочее состояние. | Правила противопожарного режима в РФ п. 61(НПБ 110-03, ФЗ № 123 Тех. Регламент о требованиях, НПБ 104-03, СП 13130.2009); | 06.08.2018 |  |
| 4 | Помещение столовой оборудовать автоматической пожарной сигнализацией                                                 | ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 4, СП 44.13330.2011 п. 4.20  | 06.08.2018 |  |
| 5 | Цокольный этаж школы оборудовать автоматической пожарной сигнализацией                                               | ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 4(СП 44.13330.2011 п. 4.20   | 06.08.2018 |  |
| 6 | Произвести эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц и представить протокол в ОНД и ПР № 3                | Правила противопожарного режима в РФ п. 24                                                                                | 06.08.2018 |  |
| 7 | Произвести эксплуатационные испытания ограждений по периметру кровли и представить в ОНД и ПР № 3 протокола          | Правила противопожарного режима в РФ п. 24                                                                                | 06.08.2018 |  |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в мая 2018г.

(квартал, месяц).

*Старший инспектор ОНД и ПР №3 по г. Каспийск и  
Карабудахкентскому району УНД и ПР ГУ МЧС Рос-  
сии по РД Ибрагимов Ренат Рахманович*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«17» января 2018г.



М.И.П.\*

(подпись)

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

*Директор МКОУ «Доргелинская СОШ № 2»*

*Байсонгуров А.М.*

(должность, фамилия, инициалы)

«17» января 2018г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

**Телефон доверия:**

39-99-99